



জয়পুরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

সদর রোড, জয়পুরহাট

ফোন নং-০৫৭১-৬২২৭৪, ৬২৩০০
Website : www.pbs.joypurhat.gov.bd
E-mail: gmjjoypurhatpbs@gmail.com

স্মারক নং-২৭.১২.৩৮৪৭.৫২০.০১.০৩৮.২১. ২৭

তারিখ :- ০৫ মাঘ, ১৪২৭ বঙাব্দ
১৯ জানুয়ারী, ২০২১ ইং

বিষয়ঃ পোল নাষ্টারিং এর জন্য RFQ প্রসংগে।

জয়পুরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর নিজস্ব তহবিলের আওতায় কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জাপন (RFQ) পদ্ধতির মাধ্যমে জয়পুরহাট পরিস এর আওতাধীন জয়পুরহাট, আক্লেলপুর ও জামালগঞ্জ উপকেন্দ্রের পোল নাষ্টারিং করণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত বিবরণ মোতাবেক প্রকৃত প্রস্তুতকারী/ব্যবসায়ী/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে নিম্নোক্ত শর্তসমূহকে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে সীল মোহরকৃত RFQ আহবান করা যাচ্ছে।

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	পরিমাণ (টি)	একক মূল্য	মোট মূল্য
০১	জয়পুরহাট উপকেন্দ্রের ১১ কেতি ফিডারের প্রাইমারী পোল নাষ্টারিং	৪৫০০টি		
০২	জামালগঞ্জ উপকেন্দ্রের ১১ কেতি ফিডারের প্রাইমারী পোল নাষ্টারিং	৩৫০০ টি		
মোট পোল সংখ্যা =		৮০০০ টি		
মোট মূল্যঃ				
কথায়ঃ				

শর্তাবলীঃ

- ০১। দরপত্র আগামী ২৬-০১-২০২১ইং তারিখ বেলা ১১:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, জয়পুরগাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, সদর রোড, জয়পুরহাট অথবা পরিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (উঃঅঃ) পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, জোয়ারসাহারা, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯ এ রাষ্ট্রিত টেক্নোর বাক্সে দাখিল করতে হবে এবং প্রাপ্ত RFQ সমূহ এন্ডিন অর্থাৎ ২৬-০১-২০২১ ইং তারিখ দুপুর ১১:৩০ ঘটিকার সময় উপস্থিত দরদাতাদের সন্মুখে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) খোলা হবে। বিলম্বে দাখিলকৃত RFQ বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ০২। দরপত্রের খামের উপরে “পোল নাষ্টারিং এর দরপত্র” কথাটি স্পষ্টাক্ষরে লিখিতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে RFQ খামে সীলগালা ব্যবহার পূর্বক উপরের ছক অনুযায়ী দাখিল করতে হবে।
- ০৩। RFQ তে উন্নত একক দর ও মোট দর স্পষ্টাক্ষরে লিখিতে হবে। RFQ তে কোন প্রকার কাটাকাটি, ঘষামাজা এবং ফ্লাইড ব্যবহার গ্রহণযোগ্য হবে না।
- ০৪। সাদা রং এর ব্যাক গ্রাউন্ডের উপর লাল রং এর অক্ষরে নাষ্টারিং করতে হবে। চারপাশে লাল রংয়ের বর্ডার দিতে হবে।
- ০৫। পোল এর ব্যাকগ্রাউন্ডের প্রস্তরের পরিমাপ, লেখার লাইনের সংখ্যা উপর নির্ধারণ করা অর্থাৎ ১ লাইন লেখার জন্য প্রস্তুত ৭৬ মিঃ মিঃ, ২ লাইন লেখার জন্য ১৪০ মিঃমিঃ এবং ৩ লাইন লেখার জন্য ২০৫ মিঃমিঃ এবং অক্ষরের পরিমাপ ৪০ মিঃ মিঃ হতে ৫০ মিঃ মিঃ হবে। এছাড়া লেখার দৈর্ঘ্য যাতে পোলের পরিধির চেয়ে বড় হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। লেখা অবশ্যই সুস্পষ্ট হতে হবে।
- ০৬। অফিস হতে সরবরাহকৃত নাষার অনুযায়ী এবং এসইএন্ডডি পরিদপ্তর কর্তৃক জারিকৃত সর্বশেষ সার্কুলার মোতাবেক পোল নাষ্টারিং করতে হবে।
- ০৭। RFQ এর সাথে হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স এর কপি দাখিল করতে হবে।
- ০৮। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে ব্যর্থ হলে প্রতিদিন বিলম্বের জন্য সরবরাহকৃত মালামালের চুক্তিমূল্যের ১% এর ১/১০ অংশ হিসাবে কর্তৃণ করা হবে। জরিমানা মোট চুক্তিমূল্যের ১০% (দশ শতাংশ) এর অধিক হবে না। অন্যথায় কার্যাদেশ বাতিল পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ০৯। সন্তোষজনকভাবে কাজ সমাপ্তির পর বিল দাখিল সাপেক্ষে একাউন্টপেয়ী চেকের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করা হবে। পরিশোধযোগ্য বিল হতে নিয়মানুযায়ী উৎস কর ও আয়কর কর্তন করা হবে।
- ১০। জয়পুরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কোন কারণ দর্শনো ব্যতিরেকে যে কোন RFQ গ্রহণ অথবা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
- ১১। কার্যাদেশ প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- ১২। শর্ত বহির্ভূত কোন সমস্যার উভব হলে সমিতি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তেই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।



(মোঃ এনামুল হক প্রামানিক
সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার
জয়পুরহাট পরিস)

অনলিপিঃ- সদয় অবগতি ও নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ।

- ০১। পরিচালক, পরিস মনিটরিংও ব্য: পা: (উঃ) পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা। (বিজ্ঞপ্তির শর্তানুযায়ী নির্ধারিত সময় পর্যন্ত RFQ গ্রহণের অনুরোধ করা হল)
- ০২। জেলা প্রশাসক, জয়পুরহাট।
- ০৩। পুলিশ সুপার, জয়পুরহাট।
- ০৪। সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার, -----পরিস- ১/২/৩/৮।
- ০৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি/সড়ক ও জনপথ, জয়পুরহাট।
- ০৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাপবিবো, জয়পুরহাট।
- ০৭। ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার- সদর-কারিগরী/পাঁচবিবি/আক্লেলপুর/কালাই জোনাল অফিস, জপবিস।
- ০৮। সহ-জেনারেল ম্যানেজার (অর্থ/ওএন্ডএম/সদস্য সেবা), জপবিস।
- ০৯। নোটিশ বোর্ড/ওয়েব সাইট, জয়পুরহাট পরিস।



সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার

জয়পুরহাট পরিস