



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়
রাজশাহী



“এসডিজি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ১১ম সভার কার্যবিবরণী”

সভাপতি	মোঃ আরিফুল ইসলাম উপ -মহাপরিদর্শক (চলতি দায়িত্ব)
সভার তারিখ	১৭মে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ।
সভার সময়	বিকাল ০৩.০০ ঘটিকা।
স্থান	উপ মহাপরিদর্শকের কক্ষ, উপ মহাপরিদর্শকের কার্যালয়, রাজশাহী।
উপস্থিতি	বিকাল ০৩.০০ ঘটিকা।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয় ও বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শুনানো হয়। কোন সংশোধনী না থাকায় তা দৃঢ়করণ করা হয়। এসডিজি ইন্ডিকের ৮.৮.১ (Frequency rates of fatal and non fatal occupational injuries by sex and migrant status) লিঙ্গ ও অভিবাসন অবস্থাভেদে পেশাগত কাজে মারাত্মক এবং মারাত্মক নয় এমন আহত হবার ঘটনার হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী
১	সচেতনতা বৃদ্ধি	Lightning Protection System (LPS) স্থাপন করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	১) এস. বি. ল্যাবরেটরীজ (আয়ুর্বেদিক) লি: কেচুয়াতৈল, চন্দ্রিমা, রাজশাহী কারখানাটিতে যথাযথভাবে Lightning Protection System (LPS) স্থাপন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২) কারখানা/প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিটি বৈদ্যুতিক প্যানেল বোর্ডের সামনে রাবার ম্যাট দিতে হবে।	কারখানা কর্তৃপক্ষ।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলের সহযোগিতা কামনা করে ও ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ আরিফুল ইসলাম
উপ -মহাপরিদর্শক (চলতি দায়িত্ব)

স্মারক নম্বর: ৪০.০১.৮১০০.১০১.০৫.০০১.২০.২৩

তারিখ: ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯

১৮ মে ২০২২

বিতরণ: সদয় অবগতির জন্য-

- ১) মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।
- ২) পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা, পরিসংখ্যান ও গবেষণা উপশাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।
- ৩) অফিস কপি।



মোঃ আরিফুল ইসলাম
উপ-মহাপরিদর্শক (চলতি দায়িত্ব)