

বিষয়ঃ উপকেন্দ্রের ফিডারভিত্তিক লোডশেডিং শিডিউল।

সমিতির নামঃ নওগাঁ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১

উপকেন্দ্রের নাম	লোডশেডিং এর সময়	উপকেন্দ্রের চাহিদা (মে.ও.)	ফিডার-১ (মে.ও.)	ফিডার-৩ (মে.ও.)	ফিডার-৪ (মে.ও.)	মোট লোডশেড (মে.ও.)
মান্দা-৩ (সতীহাট)	ডে পিক		সতীহাট, কারিগর পাড়া, সৈয়দপুর	শ্রীরামপুর, গোবিন্দপুর, কুলিহার, বাঙ্গালপাড়া	মৈনম, শরীরর মোড়, দুর্গাপুর, বিল-দুবলা	
	১০-১১ টা	২	০.৭৫			০.৭৫
	১১-১২ টা	২.৫		০.৭৫		০.৭৫
	১২-১৩ টা	২.৫			১.২৫	১.২৫
	১৩-১৪ টা	২.৫	০.৭৫			০.৭৫
	১৪-১৫ টা	২.৫		০.৭৫		০.৭৫
	১৫-১৬ টা	২.৫			১.২৫	১.২৫
	ইভেনিং পিক	৩	০.৯	১	১.৫	
	১৮-১৯ টা	৩	০.৯			০.৯
	১৯-২০ টা	৩		১		১
	২০-২১ টা	৩			১.৫	১.৫
	২১-২২ টা	৩	০.৯			০.৯
	২২-২৩ টা	৩		১		১
	২৩-২৪ টা	২.৫			১.৫	১.৫

- মোট চাহিদার ৮০-৯০% বরাদ্দ পেলে এরূপ শিডিউল বজায় রেখে লোডশেডিং করা সম্ভব হবে।
- চাহিদার বিপরিতে সরবরাহ কম বেশি হলে শিডিউল পরিবর্তন হতে পারে।