

নওগাঁ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১

চকবিরাম, নওগাঁ।

ফোন : ০৭৪১-৬২৫৬
ই-মেইল : naogaonpbs1@gmail.com
ওয়েব : pbs1.naogaon.gov.bd

স্মারক নং-২৭.১২.৬৪০০.৫৩৬.০৬.০২৭.২২. ২৮৬৬

তারিখঃ ৬ শ্রাবণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২১ জুলাই ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

পরিচালক

সিস্টেম অপারেশন পরিদপ্তর

বাপবিবো, ঢাকা।

বিষয়ঃ অধিক লোডশেডিং সম্পর্কে অবহিতকরণ প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অত্র সমিতির ১৬টি ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র হতে বিভিন্ন অফিস/উপজেলায় ৮৬টি ফিডার চালু আছে এবং তন্মধ্যে শিল্প ফিডার ৯টি।

১। বর্তমানে অত্র সমিতির পিক লোড ১০৪ মেঃওঃ। চাহিদার বিপরিতে ডে পিকে ৪৫-৫০% এবং ইভিনিং পিকে ৫০-৫৫% লোড বরাদ্দ পাওয়া যাচ্ছে। কখনো কখনো সরবরাহ মোট চাহিদার ৪০% এ নেমে আসছে।

২। উৎপাদন জনিত ঘাটতির পাশাপাশি অপরিবর্তিতভাবে এনএলডিসি স্ক্যাডা/আন্ডার ফ্রিকুয়েন্সি রিলে অপারেশনের ফলে লোডশেডিং এর পাশাপাশি বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটছে। এছাড়াও ৩৩ কেভি ফিডারে পিজিসিবি কর্তৃক লোডশেড প্রদান করা হচ্ছে।

৩। এতে সরকারি/বাপবিবো নির্দেশনা মোতাবেক প্রতি ফিডারে ১-২ ঘন্টা ও ১০% করে লোডশেডিং শিডিউল বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছেনা।

৪। উদাহরণ স্বরূপ নওগাঁ পবিস-১ এর গত ২ দিনের প্রতি ঘন্টার লোডশেডিং এর তথ্য নিম্নরূপঃ


তারিখঃ ১৯/০৭/২২ খ্রিঃ (মঙ্গলবার)				
সময়	চাহিদা (মেঃওঃ)	সরবরাহ (মেঃওঃ)	ঘাটতি (মেঃওঃ)	% লোডশেডিং
১:০০	৯৯	৬৬	৩৩	৩৩%
২:০০	৯৭	৭২	২৫	২৬%
৩:০০	৯৯	৮৫	১৪	১৪%
৪:০০	৮৬	৮৬	০	০%
৫:০০	৮৫	৮৫	০	০%
৬:০০	৮৪	৮৪	০	০%
৭:০০	৮৩	৮৩	০	০%
৮:০০	৮৩	৭২	১১	১৩%
৯:০০	৮৫	৫৭	২৮	৩৩%
১০:০০	৮৭	৫০	৩৭	৪৩%
১১:০০	৮৬	৪৫	৪১	৪৮%
১২:০০	৮৮	৪২	৪৬	৫২%
১৩:০০	৮৯	৫০	৩৯	৪৪%
১৪:০০	৮৯	৪৩	৪৬	৫২%
১৫:০০	৯১	৫০	৪১	৪৫%
১৬:০০	৯২	৪৮	৪৪	৪৮%
১৭:০০	৯২	৪৮	৪৪	৪৮%
১৮:০০	৮৯	৪৪	৪৫	৫১%
১৯:০০	৯৬	৫৪	৪২	৪৪%
২০:০০	১০৪	৫৪	৫০	৪৮%
২১:০০	১০৪	৫৬	৪৮	৪৬%
২২:০০	১০৩	৫৬	৪৭	৪৬%
২৩:০০	১০৩	৪৩	৬০	৫৮%
২৪:০০	৮৯	৫৬	৩৩	৩৭%

তারিখঃ ২০/০৭/২২ খ্রিঃ (বুধবার)				
সময়	চাহিদা (মেঃওঃ)	সরবরাহ (মেঃওঃ)	ঘাটতি (মেঃওঃ)	% লোডশেডিং
১:০০	৯৫	৫৬	৩৯	৪১%
২:০০	৯৫	৫৬	৩৯	৪১%
৩:০০	৯৫	৫৪	৪১	৪৩%
৪:০০	৯২	৬০	৩২	৩৫%
৫:০০	৯১	৬৪	২৭	৩০%
৬:০০	৯৩	৭১	২২	২৪%
৭:০০	৯২	৭১	২১	২৩%
৮:০০	৮৯	৬৯	২০	২২%
৯:০০	৮৮	৫৩	৩৫	৪০%
১০:০০	৮৯	৫০	৩৯	৪৪%
১১:০০	৮৮	৫৩	৩৫	৪০%
১২:০০	৮৫	৫০	৩৫	৪১%
১৩:০০	৮৮	৫২	৩৬	৪১%
১৪:০০	৮৮	৫০	৩৮	৪৩%
১৫:০০	৮৭	৫৪	৩৩	৩৮%
১৬:০০	৮৮	৫২	৩৬	৪১%
১৭:০০	৭৬	৭১	৫	৭%
১৮:০০	৭৩	৭৩	০	০%
১৯:০০	৯৪	৬২	৩২	৩৪%
২০:০০	১০২	৬৪	৩৮	৩৭%
২১:০০	১০৩	৬৪	৩৯	৩৮%
২২:০০	১০৩	৬৪	৩৯	৩৮%
২৩:০০	১০৩	৬৪	৩৯	৩৮%
২৪:০০	৯৩	৬০	৩৩	৩৫%

[Signature]


৫। প্রাপ্ত লোড বরাদ্দের পরিমাণ চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত কম হওয়ায় শিল্প ফিডারেও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছেনা। (উল্লেখ্য যে, গ্রীডের মোট বরাদ্দ হতে অত্র পবিসের হিস্যা অনুযায়ী লোড পাওয়া যাচ্ছে)

বিষয়টি সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।


(মোঃ রবিউল হক)
জেনারেল ম্যানেজার
নওগাঁ পবিস-১।

অনুলিপিঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

- ০১। সদস্য (সমিতি ব্যবস্থাপনা), বাপবিবো, ঢাকা।
- ০২। সদস্য (ডিএন্ডও/পিএন্ডডি), বাপবিবো, ঢাকা।
- ০৩। নির্বাহী পরিচালক/প্রধান প্রকৌশলী (পওপ), বাপবিবো, ঢাকা।
- ০৪। পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (উঃঅঃ) পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা।
- ০৫। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া জোন, বাপবিবো, বগুড়া।
- ০৬। একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান, বাপবিবো, ঢাকা।
- ০৭। নির্বাহী প্রকৌশলী (এসওডি), বাপবিবো, নওগাঁ।


(প্রকৌঃ মোঃ লুৎফুল হাসান সরকার)
ডিজিএম (সদর-কারিগরী)