

বিষয়ঃ উপকেন্দ্রের ফিডারভিত্তিক লোডশেডিং শিডিউল।

সমিতির নামঃ নওগাঁ পঞ্জী বিদ্যুৎ সমিতি-১

উপকেন্দ্রের নাম	লোডশেডিং এর সময়	উপকেন্দ্রের চাহিদা (১১.০০মে.ও.)	ফিডার-১ (০.৭মে.ও.)	ফিডার-২ (২.১মে.ও.)	ফিডার-৩ (৩.০মে.ও.)	ফিডার-৪ (২.০মে.ও.)	ফিডার-৫ (০.৮মে.ও.)	ফিডার-৬ (০.৭মে.ও.)	ফিডার-৭ (১.৭মে.ও.)	মোট লোডশেড (মে.ও.)
বদলগাছী	ডে পিক	এলাকা	বদলগাছী, সেনগাড়া, জিওল, হাগানিয়া, আখিটি	বিঞ্চপুর, বালুপাড়া, ইসমাইলপুর, সাগরপুর, মিঠাপুর, ভান্ডারপুর, কেশাইল, ঝালখরিয়া	চকবেনী, থুপশহর, গোবরচাপা, পাহাড়পুর, রনাহর, শালবন, ডেরজি, গুৰুবপুর, জগন্নাথপুর	জগন্নাথপুর, চাঁলা, গোবনা, মির্জাপুর, পাহাড়পুর, জাবারীপুর, বারাতেল, পারশোমবাটী, বেগুনজোয়ার, আরচা, খলসী, শেরপুর	কদম্বগাছী, মধুবাপুর, গয়েশপুর, জাবারীপুর, চকজালাল, চন্দ্রকোলা, রসুলপুর	চাকরাইল, জায়বাতা, ভাতশাইল, রাজপুর, সোরশাহী, কাবলা, পঞ্জারী,	পারিচা, ব্যাসপুর, বৈকষ্টপুর, কোলা, পুরুরিয়া, বসনই, সাহাপুর	
	১০-১১ টা			২.১						২.১
	১১-১২ টা				৩					৩
	১২-১৩ টা					২				২
	১৩-১৪ টা	.৭					৮	.৭		২.২
	১৪-১৫ টা								১.৭	১.৭
	১৫-১৬ টা			২.১						২.১
	ইভেনিং পিক									
	১৮-১৯ টা				৩				১.৭	৪.৭
	১৯-২০ টা			২.১		২				৪.১
	২০-২১ টা	.৭					৮	.৭	১.৭	৩.৯
	২১-২২ টা				৩	২				৫.০
	২২-২৩ টা			২.১			৮	.৭		৩.৬
	২৩-২৪ টা	.৭				২			১.৭	৪.৪

- বর্তমান ডে পিক প্রাপ্তি ৪.০০মে.ও: এবং ইভেনিং পিকে প্রাপ্তি ৬:০০ মে.ও: অনুযায়ী প্রতি ফিডার দিনে ৩-৪ ঘন্টা বক্ষ থাকবে এবুপ বিবেচনা করে শিডিউল তৈরি করা হয়েছে। সিডিউলের বাহিরে সময় বরাবৰ থাকলে পর্যায়ক্রমে লোড শেড হবে।
- মোট চাহিদার ৫০-৬০% বরাদ্দ পেলে এবুপ শিডিউল বজায় রেখে লোডশেডিং করা সম্ভব হবে।
- SCADA কর্তৃক অপারেশন করলে সিডিউল রক্ষা করা সম্ভব হবেনা।

২০.০৭.২১

মোঃ রাহেবুর রহমান  
এজিএম (ওএভএম)  
বদলগাছী জোনাল কাছিঙ  
নওগাঁ পরিস-১

২০.০৭.২১

মোঃ আহসান হাবিব  
জোটি মেনারেল ম্যানেজার (চসা:)  
বদলগাছী জোনাল অফিস  
নওগাঁ পরিস-১