জয়পুরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
সদর দপ্তর
লোডশেডিং শিডিউল (অফ পিক)

অভিযোগ কেন্দ্র	উপকেন্দ্র	ফিডার	ফিডারের লোড	১২ টা-০১ টা	০১ টা-০২ টা	০২ টা-০৩ টা	০৩ টা-০৪ টা	০৪ টা-০৫ টা	০৫ টা-০৬ টা	০৬ টা-০৭ টা	০৭ টা-০৮ টা	০৮ টা-০৯ টা	০৯ টা-১০ টা	১০ টা-১১ টা	১১ টা-১২ টা
সদর দপ্তর ও দুর্গাদহ এরিয়া অফিস	জয়পুরহাট-১	এফ-১	১.৫	■										■	
		এফ-২	২.০												■
		এফ-৩	১.৫		■										
		এফ-৪	১.২৫			■									
		এফ-৫	১.৭৫										■		
		এফ-৬	০.৫												
ক্ষেতলাল সাব জোনাল অফিস	ক্ষেতলাল-১	এফ-১	১.৪	■											
		এফ-২	১.১৮												
		এফ-৩	২.৩		■										
		এফ-৪	১.৪৪			■									
		এফ-৫	১.৫										■		
		এফ-৬	০.৮											■	
		এফ-৭	০.৮												■
আক্কেলপুর জোনাল অফিস ও রায়কালী অভিযোগ কেন্দ্র	আক্কেলপুর	এফ-১	১.৫		■										
		এফ-২	০.৭৫	■											
		এফ-৩	১.৫			■									
		এফ-৪	১.৫										■		
		এফ-৫	০.৪৫											■	
		এফ-৬	১.৫২												■
জামালগঞ্জ অভিযোগ কেন্দ্র	জয়পুরহাট-২	এফ-১	০.৫	■											
		এফ-৩	০.৫		■										
		এফ-৪	১.০										■		
		এফ-৫	১.০			■								■	
		এফ-৬	১.১৫												
কালাই জোনাল অফিস	কালাই-১	এফ-২	০.৫												
		এফ-৩	১.৫	■									■		
		এফ-৪	১.৩		■									■	
		এফ-৫	১.৫												
		এফ-৬	০.৭			■									■

জয়পুরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
সদর দপ্তর
লোডশেডিং শিডিউল (অফ পিক)

অভিযোগ কেন্দ্র	উপকেন্দ্র	ফিডার	ফিডারের লোড	১২ টা-০১ টা	০১ টা-০২ টা	০২ টা-০৩ টা	০৩ টা-০৪ টা	০৪ টা-০৫ টা	০৫ টা-০৬ টা	০৬ টা-০৭ টা	০৭ টা-০৮ টা	০৮ টা-০৯ টা	০৯ টা-১০ টা	১০ টা-১১ টা	১১ টা-১২ টা
দুর্গাপুর অভিযোগ কেন্দ্র	কালাই-২	এফ-১	০.২৫	■											■
		এফ-২	১.৫		■										
		এফ-৩	০.৭৫			■									
		এফ-৪	১.০										■		
		এফ-৬	২.০											■	
গনমঙ্গল অভিযোগ কেন্দ্র	ক্ষেতলাল-২	এফ-১	০.৫	■											
		এফ-২	০.৫		■										
		এফ-৫	১.৫										■		
		এফ-৬	১.০											■	
পাঁচবিবি জোনাল অফিস ও মোড়েরহাট অভিযোগ কেন্দ্র	পাঁচবিবি-১	এফ-১	০.৮	■											
		এফ-২	০.৭		■										
		এফ-৩	০.৯৫			■									
		এফ-৪	১.১										■		
		এফ-৫	২.০											■	
		এফ-৬	১.৫												■
শালাইপুর এরিয়া অফিস ও নন্দীগ্রাম অভিযোগ কেন্দ্র	পাঁচবিবি-২	এফ-১	০.৮	■											
		এফ-২	১.৫		■										
		এফ-৩	১.২										■		
		এফ-৪	১.৫৫											■	
জামতলী অভিযোগ কেন্দ্র	জয়পুরহাট-৩	এফ-১	২.১	■											
		এফ-২	১.৬		■										
		এফ-৩	১.৮											■	
		এফ-৪	০.৯												■
ঘন্টাভিত্তিক মোট লোড শেডের পরিমান (মেঃওঃ)				১০.১০	১২.৯০	৭.৫৯							১১.৯৯	১৩.৬৮	৭.৬৭

জয়পুরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
সদর দপ্তর
লোডশেডিং শিডিউল (পিক)

অভিযোগ কেন্দ্র	উপকেন্দ্র	ফিডার	ফিডারের লোড	১২ টা-১৩ টা	১৩ টা-১৪ টা	১৪ টা-১৫ টা	১৫ টা-১৬ টা	১৬ টা-১৭ টা	১৭ টা-১৮ টা	১৮ টা-১৯ টা	১৯ টা-২০ টা	২০ টা-২১ টা	২১ টা-২২ টা	২২ টা-২৩ টা	২৩ টা-২৪ টা
সদর দপ্তর ও দুর্গাদহ এরিয়া অফিস	জয়পুরহাট-১	এফ-১	১.৫				■				■		■		
		এফ-২	২.০					■				■			■
		এফ-৩	১.৫			■							■		
		এফ-৪	১.২৫	■							■			■	
		এফ-৫	১.৭৫		■					■			■		
		এফ-৬	০.৫									■			■
ক্ষেতলাল সাব জোনাল অফিস	ক্ষেতলাল-১	এফ-১	১.৪							■			■		
		এফ-২	১.১৮						■						■
		এফ-৩	২.৩					■				■			■
		এফ-৪	১.৪৪				■				■			■	
		এফ-৫	১.৫			■							■		
		এফ-৬	০.৮		■							■			
		এফ-৭	০.৮	■							■		■		
আক্কেলপুর জোনাল অফিস ও রায়কালী অভিযোগ কেন্দ্র	আক্কেলপুর	এফ-১	১.৫						■						■
		এফ-২	০.৭৫					■				■			■
		এফ-৩	১.৫				■				■			■	
		এফ-৪	১.৫			■							■		
		এফ-৫	০.৪৫		■							■			■
		এফ-৬	১.৫২	■							■		■		
জামালগঞ্জ অভিযোগ কেন্দ্র	জয়পুরহাট-২	এফ-১	০.৫					■			■				■
		এফ-৩	০.৫				■					■		■	
		এফ-৪	১.০			■							■		
		এফ-৫	১.০		■							■			■
		এফ-৬	১.১৫	■							■		■		
কালাই জোনাল অফিস	কালাই-১	এফ-২	০.৫					■				■			■
		এফ-৩	১.৫				■					■		■	
		এফ-৪	১.৩			■							■		
		এফ-৫	১.৫		■							■			
		এফ-৬	০.৭	■							■				■

জয়পুরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
সদর দপ্তর
লোডশেডিং শিডিউল (পিক)

অভিযোগ কেন্দ্র	উপকেন্দ্র	ফিডার	ফিডারের লোড	১২ টা-১৩ টা	১৩ টা-১৪ টা	১৪ টা-১৫ টা	১৫ টা-১৬ টা	১৬ টা-১৭ টা	১৭ টা-১৮ টা	১৮ টা-১৯ টা	১৯ টা-২০ টা	২০ টা-২১ টা	২১ টা-২২ টা	২২ টা-২৩ টা	২৩ টা-২৪ টা
দুর্গাপুর অভিযোগ কেন্দ্র	কালাই-২	এফ-১	০.২৫					■						■	
		এফ-২	১.৫				■				■		■		
		এফ-৩	০.৭৫			■						■			■
		এফ-৪	১.০		■						■		■		
		এফ-৬	২.০	■						■		■		■	
গনমঙ্গাল অভিযোগ কেন্দ্র	ক্ষেতলাল-২	এফ-১	০.৫				■						■		
		এফ-২	০.৫			■						■			■
		এফ-৫	১.৫		■						■			■	
		এফ-৬	১.০	■										■	
পাঁচবিবি জোনাল অফিস ও মোড়েরহাট অভিযোগ কেন্দ্র	পাঁচবিবি-১	এফ-১	০.৮						■		■		■		■
		এফ-২	০.৭					■						■	
		এফ-৩	০.৯৫				■						■		
		এফ-৪	১.১			■						■			■
		এফ-৫	২.০		■						■			■	
		এফ-৬	১.৫	■						■			■		
শালাইপুর এরিয়া অফিস ও নন্দীগ্রাম অভিযোগ কেন্দ্র	পাঁচবিবি-২	এফ-১	০.৮				■					■			■
		এফ-২	১.৫			■								■	
		এফ-৩	১.২		■						■		■		
		এফ-৪	১.৫৫	■								■		■	
জামতলী অভিযোগ কেন্দ্র	জয়পুরহাট-৩	এফ-১	২.১					■				■		■	
		এফ-২	১.৬				■							■	
		এফ-৩	১.৮			■					■				■
		এফ-৪	০.৯		■								■		
ঘন্টাভিত্তিক মোট লোড শেডের পরিমান (মেঃওঃ)				১১.৪৭	১২.১০	১২.৪৫	১৯.৪৯	৯.৮৫	৩.৪৮	৬.৬৫	১৯.৫১	২০.৬০	২০.৭২	২০.৩৪	১৭.১৩